


600676d742040f036ec07651204003K



Copia AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sedecitalavera.org/validacionDoc/?entidad=45165>

COLEGIO PUBLICO DE EDUCACION ESPECIAL BIOS						
EQUPO	UDS	MARCA	MOD	POT	COMB	OBSERVACIONES
CALDERA	1	ADISA	EUROBONGAS 9 BT	156,6KW	G/N	
BOMBA GEMELAS	1	GRUNDFOS	UPSD 32/120F			PRIMARIA ACS
BOMBA	1	GRUNDFOS	UP 20-45N			RETORNO ACS
VASO EXP	1	IBAIONDO	100L CMF			ACS
INTERACUMULADOR	2	WOLF	SEM-1-1000 1000L			ACS
VASO EXPANSION	2	ZILMET	18L			UNO EN CADA DEPOSITO ACS
SISTEMA REGULACION	3	TEMP				
VALVULA 3V	2	ROCA	SM-40			
GRUPO PRESION SOLAR	1	WOLF	UPS 25-60			
CENTRALITA	1	WOLF	BM SM1			
BOMBA	1	GRUNDFOS	UPS 25-50			ANTICONDENSADOS
CALDERA	2	ADISA	EUROBONGAS 11 BT	191,7KW	G/N	AULAS,GIMNASIO,USOS MULTIPLES
BOMBAS GEMELAS	3	GRUNDFOS	UPS D40-120F			
CENTRALITA	3	TEMP	POLYMAT PM 2935UM			
VALVULA 3V	3	CEPRA	SC 16-220-2P/3P			
VASO EXP	1	IBAIONDO	140 CMF			
BOMBA	1	GRUNDFOS	UPS 25-60 130			ANTICONDENSADOS
AEROTERMOS	6	WOLF	LH-25			4 EN GIMNASIO Y 2 EN PSICOMOTRICIDAD
BOMBA DE CALOR	2	CARRIER	50VZ030A9V	29,7KW		UNA PARA PSICOMOTRICIDAD Y OTRA PARA COMEDOR
BOMBA DE CALOR	4	CARRIER	30RH-070-B0386	Frío = 66,kW Calor = 67.0kW		16.7Kg de R407C (AULAS Y DESPACHOS)
BOMBA DE CALOR	1	SPLIT HAIER	HSU-09RE03/R2	2.6kW		R-410A
DESHUMECTADORA	1	CIATESA	BCP-140	71,5KW		PARA PISCINA
PANELES SOLARES	5	WOLF	CKF 2,3			
PANELES SOLARES	10	WOLF	CKF 2,3			
GRUPO PRESION SOLAR	2	WOLF	UPS 25-60			
VASO EXP	1	ZILMET	18L			
CENTRALITA	2	WOLF	BM-SM1			REGULACION SOLAR
VALVULA 3V	1	MUT	SF25-2			
INTERCAMBIADOR	1	SEDICAL	UFPB 21/20H			
INTERCAMBIADOR	1	SEDICAL	UFPB 41/20H			
OBSERVACIONES:						

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
FRANCISCO JUAN SANCHEZ CASTELLON	JEFE DE SERVICIO DE OFICINA TECNICA	16/04/2021 13:29